

Анализ результатов прохождения прошлых отопительных периодов
Гусь-Хрустальный филиал ООО "Владимиртеплогаз"

Наименование показателя	ОЗП 2022 г.	ОЗП 2023 г.	ОЗП 2024 г.	ОЗП 2025 г.
	<i>начало 16.09.2021г. окончание 04.05.2022г.</i>	<i>начало 19.09.2022г. окончание 26.04.2023г.</i>	<i>начало 02.10.2023г. окончание 13.05.2024г.</i>	<i>начало 02.10.2024г. окончание 30.04.2025г. (данные за период с 01.01.25г. по 31.03.25г.)</i>
Продолжительность отопительного периода (дней)	225	219	219	209
Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С	-0,9	-0,6	-0,7	-0,8
Объём отпуска тепловой энергии с коллекторов, Гкал	345 673	329 308	314 908	115 385
Потери тепловой энергии, Гкал	92 145	85 977	71 120	17 911
Количество аварий на системе теплоснабжения, ед.	-	-	-	-
Количество инцидентов на системе теплоснабжения, ед.	288	297	222	46
Обеспеченность энергоресурсами, %	100%	100%	100%	100%
Дополнительные сведения:				
Количество котельных	15	18	19	18
Протяжённость тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км	109,1	99,5	99,5	98,43
% износа тепловых сетей	76%	75%	72%	65%

По результатам проведённого анализа предусмотреть в плане при подготовке к ОЗП:

- текущий ремонт тепловых сетей в объёме 2000 п.м. в однотрубном исчислении; участки определить по результатам прохождения ОЗП 2025 и результатам ГИ;
- выполнить капитальный ремонт трёх участков тепловых сетей;
- выполнить модернизацию двух участков тепловых сетей по инвестиционной программе;
- выполнить регламентные работы: по техническому диагностированию тепловых энергоустановок и тепловых сетей, экспертизы промышленной безопасности и режимно-наладочные испытания теплоэнергетического оборудования котельных.